

**Dictamen 10/2024: 'Reixetes d'expulsió en façana (art. 5.59 de les NNUU del PGOU)'.**

En edificis existents en els quals no resulte viable constructivament que les reixetes d'expulsió d'aire en façana aconseguisquen els 3 metres sobre la vorera, s'accepten les següents solucions alternatives:

Enfocament de les làmines amb angle que asseure l'expulsió de l'aire a més de 3 metres i que la reixeta se situe ran de cant inferior de forjat, amb geometria sensiblement horitzontal i sempre en un angle que evite molèsties als vianants.

La utilització de filtres, que és per a fums, només es contempla en edificis anteriors al CTE i amb compliment de les condicions que disposa l'Ordenança d'obres d'edificació i activitats en el seu Annex III."