

**Dictamen 6/2022 (sessió de 25 de novembre de 2022): Protecció contra incendis en punts de recàrrega de vehicles elèctrics (dictamen de la Ponència Tècnica d'Anàlisi Ambiental de 6 d'abril de 2022);**

ÚNIC.- Quedar assabentada del dictamen de Ponència Tècnica d'Anàlisi Ambiental de 6 d'abril de 2022 amb el següent contingut literal;

"Establir les següents mesures de seguretat en cas d'incendi en activitats amb punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb potències iguals o superiors a 14 kW:

- A menys de 100 metres de l'activitat s'instal·laran hidrants d'incendi per a la seua utilització en cas d'emergència.
- A una distància no superior a 15 metres dels punts de recàrrega s'instal·laran extintors de CO<sub>2</sub> de 10 quilos.
- Es disposarà d'un dispositiu de tall d'emergència del subministrament elèctric a les instal·lacions de recàrrega situat a menys de tres metres dels accessos al sector, o zona exterior, en el qual se situe el punt de recàrrega. Estos dispositius se senyalitzaran adequadament i al costat d'ells es col·locarà un pla de planta de la instal·lació i la ubicació dels punts de recàrrega.
- No s'instal·laran punts de recàrrega a menys de deu metres d'una eixida d'evacuació (pròpia o aliena a l'activitat). "