


### 13. Palau de Congressos de València.



**Obra de l'arquitecte Norman Foster** (Manchester, 1935). Medalla d'Or de l'Institut Americà d'Arquitectura, Premi Pritzker en 1999, i Premi Príncep d'Astúries de les Arts en 2009.

**Va ser inaugurat en 1998**, s'han celebrat 3.100 esdeveniments, amb una assistència de 2,3 milions de persones, la qual cosa ha contribuït a la millora del posicionament internacional de València.

Guardonat amb el **premi RIBA**, del Royal Institute of British Architects, com a Millor Edifici Europeu, en 1999. Considerat el **millor Palau de Congressos del Món** per l'Associació Internacional de Palaus de Congressos (AIPC), en els anys 2010 i 2018, sent **un dels únics tres centres congressuals en el món** que l'han **obtingut fins a dues ocasions**.

Està envoltat de jardins amb espècies autòctones. Configuren el gran pulmó verd d'aquesta zona de la ciutat.

Construït en formigó, vidre, alumini i zinc.

La coberta, ascendeix com una gran proa cap a l'entrada, al costat del conjunt del palau, **evoca el món marítim, de pesca i vaixells, d'aletes i veles, de brisa i d'aigua**.

Durant els últims anys, la sostenibilitat és un pilar bàsic de l'estratègia del recinte congressual, les accions del qual estan alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i impliquen el compromís general amb el consum responsable per part d'equip, empreses organitzadores, proveïdores i participants en els esdeveniments.

Es distribueix en tres plantes. Està dotat de **tres Auditoris** o Sales de Conferències, amb capacitats respectives per a **1.462, 468 i 250 persones**; una sala d'exposicions d'un poc més de 1.000 metres.

El recinte compta amb una superfície de més de 15.000 metres quadrats.

#### **Informació general**

Adreça: Av. de les Corts Valencianes, 60, 46015 València.

Horari: Obertura general de 9:00 a 19:00. Variable segons esdeveniments.

Situat en avinguda plana, de voreres amples i sense obstacles, amb paviment homogeni. Compta amb personal d'assistència per a persones amb discapacitat. En esdeveniments de més de 800 persones disposa d'ambulància i servei mèdic. Compta amb una cadira de rodes a la disposició dels visitants.

Existeix un protocol d'evacuació específic per a persones amb discapacitat.

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

La cafeteria ofereix menú adaptable per a celíacs i diabètics.

## **Aparcament**

L'edifici compta amb àrea d'acostament per a vehicles.

Disposa d'aparcament propi amb accés des del C/ Dr. Nicasi Benlloch. Compta amb 12 places reservades per a PMR d'almenys 220x400 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal i itinerari sense desnivell fins al Palau de Congressos.

Accés a l'aparcament mitjançant tres ascensors de característiques similars. Porta amb ample lliure de pas de 81 cm i cabina de 144x116 cm. Botons de cridada a 116 cm d'altura, botons interiors a 113-123 cm d'altura i passamans a 113 cm d'altura. Accés a la caixa mitjançant rampa.

Compta amb lavabo unisex adaptat al costat de les places reservades per a PMR.

## **Accés**

En l'exterior de l'edifici, existeix un pendent d'aproximadament 1,5% d'inclinació i 10 m de longitud.

Entrada principal sense desnivell mitjançant dues portes amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Obertura automàtica.

Accés des de la cafeteria sense desnivell. Portes de doble fulla amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Obertura cap a l'exterior.

## **Taquilles / Recepció**

Situada en planta baixa accessible sense desnivells.

Existeix una recepció auxiliar amb taulell de 72 cm d'altura, 69 cm d'altura lliure inferior i 47 cm de fons inferior.

## **Mobilitat interior**

L'edifici compta amb dues altures en la zona sud i una altura en la zona nord. Totes les plantes comunicades mitjançant ascensor (si no, plataforma elevadora) i escales.

La planta baixa compta amb diverses rampes de 300 cm de longitud, més de 120 cm d'ample i inclinació de 2,6%. Sense passamans. En la resta de les plantes, itinerari sense desnivell.

Corredors de més de 120 cm d'ample, sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant.

La majoria de les sales disposen de moqueta.

Existeix mobiliari de descans en diferents punts del recinte.

## Lavabo

Tots els lavabos de l'edifici compten amb una cabina adaptada tant en el lavabo d'homes com en el de dones, a excepció del situat al costat de l'Auditori 3, que és unisex.

Accés sense desnivell, amb portes de 79/89 cm d'ample lliure de pas sense moll de retorn.

Dins de les cabines es pot inscriure un cercle de 120/150 cm d'ample.

En cas d'emergència, els forrellats permeten l'obertura des de l'exterior.

Lavabos de 84/86 cm d'altura i altura lliure inferior de 70/72 cm. Aixetes monocomandament. Sense pedestal, a excepció del situat al costat de l'Auditori 1. Tots sense espill, llevat del situat al costat de l'Auditori 3, amb espill a 100 cm d'altura. En el lavabo del Saló Multiusos 2, és possible utilitzar el lavabo des del vàter.

Espai d'accés al vàter en el lavabo de l'Auditori 1, de 85 cm pel costat dret, 24 cm per l'esquerra i 88 cm d'accés frontal. En el del Saló Multiusos 1, de 114 cm per la dreta, 27 cm per l'esquerra i 92 cm d'accés frontal. En el de l'Auditori 3, de 28 cm per la dreta, 117 cm per l'esquerra i més de 120 cm d'accés frontal.

Seients del vàter a 39-43 cm d'altura.

Tots compten amb barra de suport fixa a un costat, a 80/82 cm d'altura i abatible a l'altre, a 68-87 cm d'altura. Separació entre barres de 70/77 cm.

Il·luminació amb detector de presència.

Sense sistema d'alarma dins de les cabines.

## Ascensor

Dos ascensors situats en l'ala sud comuniquen les plantes baixa a segona. Un altre ascensor en l'ala nord comunica les plantes baixa i primera. Tots amb característiques similars.

Porta amb ample lliure de pas de 112 cm i cabina de 161 x 142 cm. Botons de cridada a 125 cm d'altura, botons interiors a 111-142 cm d'altura i passamans a 105 cm d'altura. Manquen d'espill.

Accés a la zona de Direcció i a les Sales de Comissions 8 mitjançant escala de cinc esglaons salvada per plataforma salva escales amb 104 x 73 cm de planta i botons situats a 74-84 cm d'altura.

## Escala

L'edifici compta amb dues escales d'emergències i dues escales generals, que comuniquen totes les seues plantes. Amb trams de 13 esglaons com a màxim. Altura d'esglaons de 12-17 cm i petjada de 29-30 cm de petjada. Amb passamans a 98-104 cm d'altura.

Accés a la zona de Direcció i a les Sales de Comissions 8 mitjançant escala de cinc esglaons salvada per plataforma salvaescaleras.

Paviment antilliscant i homogeni.

## Sales

L'edifici compta amb tres Auditoris, dues Sales Multiusos i huit Sales de Comissions.

Tots amb portes de més de 120 cm d'ample lliure de pas, amb moll de retorn i dispositiu de subjecció.

Tots els auditoris permeten accés a l'escenari sense desnivell.

Totes les sales, a excepció del Saló Multiusos 2, compten amb moqueta.

L'Auditori 1 compta amb 6 espais permanentment habilitats per a ser ocupats per 4 assistents amb mobilitat reduïda. A petició de l'organitzador, poden desmuntar-se 10 butaques més que habilitaran espai per a 8 assistents més amb mobilitat reduïda, podent l'Auditori 1 albergar en total a 12 assistents amb mobilitat reduïda.

L'aforament es veurà reduït en funció del nombre de butaques desmuntades per a donar cabuda a assistents amb mobilitat reduïda. L'Auditori 2 compta amb 4 espais permanentment habilitats i, en cas necessari, 8.

Corredors d'almenys 100 cm d'ample lliure de pas. És possible inscriure una circumferència de 150° en diversos punts dels auditoris.

En la resta dels espais, disposició variable segons esdeveniment.

## Restaurant, cafeteria, bufet

Situat en la planta baixa, amb accés sense desnivell des de l'exterior de l'edifici.

Porta amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.

Taules monopeu, sense travessar, de 72 cm d'altura. En la part inferior, 69 cm d'alt, 80 cm d'ample i 33 cm de fons.

Existeix un ample de pas d'almenys 120 cm

## Accés

Part de l'edifici està envoltat de jardineria amb vora arran de terra, sense senyalització tacte-visual. Entrada principal sense desnivell mitjançant dues portes d'obertura automàtica.

Accés des de la cafeteria sense desnivell

## Taquilles / Recepció

Situada en la planta baixa, itinerari sense desnivells.

Taulell de 114 cm d'altura amb il·luminació directa.

## Mobilitat interior

L'edifici compta amb dues altures en la zona sud i una altura en la zona nord. Totes les plantes es comuniquen mitjançant ascensor i escales.

La planta baixa compta amb diverses rampes de 300 cm de longitud, més de 120 cm d'ample i inclinació de 2,6%. Sense passamans ni senyalització tacte-visual al principi i final de rampa. En la resta de les plantes, itinerari sense desnivell. Itinerari lliure d'obstacles i sense elements voladissos. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia. Permet l'accés de gos pigall.

## Lavabo

En tots els lavabos del recinte, accés sense desnivell. Lavabos d'homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils, homologats, i amb contrast cromàtic, situats a 167-178 cm d'altura.

Porta dels lavabos contrastada respecte a paret.

Il·luminació homogènia amb detector de presència.

Sense obstacles ni elements voladissos que dificulten la circulació.

## Ascensor

Dos ascensors situats en l'ala sud, comuniquen les plantes baixa a segona.

Un altre ascensor en l'ala nord comunica les plantes baixa i primera. Tots amb característiques similars.

Compten amb botons no contrastats, en braille i amb alt relleu. Amb passamans a 105 cm d'altura.

Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tacte-visual. Sense senyal d'alarma sonora. Amb l'interfon.

## Escala

L'edifici compta amb dues escales d'emergències i dues escales generals, que comuniquen totes les seues plantes.

Amb trams de 13 esglaons com a màxim. Altura d'esglaons de 12-17 cm i petjada de 29-30 cm de petjada.

Amb bossell i amb sòcol de protecció a banda i banda. Amb passamans senzills a banda i banda a 98-104 cm d'altura. Prolongats en altiplans i en àrees d'embarcament-desembarcament.

Sense senyalització tacte-visual al principi i final de cada escala i sense bandes tacte-visuals en cada esglaó.

Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

## Sales

L'edifici compta amb tres Auditoris, dues Sales Multiusos i huit Sales de Comissions. Tots els espais amb itinerari lliure d'obstacles i sense elements voladissos.

Als auditoris 1 i 2, portes no contrastades respecte a la paret.

Totes les sales, a excepció del Saló Multiusos 2, compten amb moqueta. Sense celles ni elements que dificulten la circulació.

Il·luminació segons esdeveniment.

### **Restaurant, cafeteria, bufet**



Itinerari sense desnivell, lliure d'obstacles i sense elements voladissos sense senyalitzar.

Barra de 116 cm amb il·luminació directa.

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

Carta amb textos grans i contrastats.

Il·luminació homogènia.

### **Mobilitat interior**



Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, indicant espais i itineraris.

La planta baixa permet en la seua majoria comunicació visual amb l'exterior.

### **Recepció**



Taulell de 114 cm d'altura, sense mampara i sense bucle d'inducció magnètica.

### **Lavabo**



Sense sistema visual lliure/ocupat.

Amb banda lliure inferior en la porta de cabina.

### **Ascensors**



Dos ascensors situats en l'ala sud comuniquen les plantes baixa a segona. Un altre ascensor en l'ala nord comunica les plantes baixa i primera. Tots amb característiques similars.

Amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l'exterior. No panoràmics.

### **Restaurant, cafeteria, bufet**



Portes d'accés envidrades, permet comunicació visual amb l'exterior.

No compta amb taules redones.