



## 7. Universidad Popular Els Orriols



La Universidad Popular de Orriols se sitúa en la parte izquierda del conjunto de la Alquería de Albors, en una construcción del siglo XVII, sobre una estructura medieval.

Fue inaugurada en 2009 tras la rehabilitación del molino de agua de San Miguel de la Alquería de Albors, una unidad de vivienda y explotación agrícola y molinera. El molino estaba situado sobre la acequia de San Miguel, uno de los brazos de la antigua acequia de Rascanya.

Su origen sea posiblemente islámico, funcionaba en la época medieval y formó parte del monasterio de Sant Bernat de l'Horta.

La primera referencia escrita del molino aparece en un censo de población del Reino de València, en 1510, como propiedad de la familia Montañana.

Durante el siglo XVI suministraba agua al Monasterio de San Miguel de los Reyes y era parte de patrimonio.

El conjunto fue afectado por la desamortización de los bienes eclesiásticos en la década de 1830. Se vendió a nuevos propietarios que la adaptaron como casas separadas.

El molino funcionó hasta la segunda mitad del siglo XX y se dedicaba a la moltura de harina y al tratamiento del arroz. Se utilizó como refugio y escondite durante la Guerra Civil.

Hoy en día, además de Universidad Popular, es un espacio etnológico que hace visible las instalaciones hidráulicas del molino, los ojos de entrada de agua, las tres muelas restauradas, las cajas que servían para recoger la harina y los restos arqueológicos del edificio.

Consta de dos plantas, planta baja y una cambra con una cubierta inclinada de teja a dos aguas, una cuadra anexa en la parte trasera, y un patio posterior.

El hall de entrada corresponde a la amplia entrada de acceso de carros en el que se ha restaurado el pavimento original.

A la parte izquierda está el aula de idiomas y alfabetización y en la derecha la zona administrativa, aseos y los vestuarios de monitores.

### ¿Cómo llegar a pie?

Desde el n.º 264 de la avenida de la Constitución, seguir en dirección norte hasta el n.º 184.

Dirigirse al sur por la avenida de la Constitución hacia la avenida Hermanos Machado, unos 160 m.

Cruzar la avenida Hermanos Machado y tomar la dirección sureste, en dirección hacia calle de San Juan Bosco, 41 m.

Girar a la izquierda hacia calle Santiago Rusiñol, la Universitat Popular se encuentra a 22 m, en el Complejo Cultural de la Alquería de Albors.

### Accesibilidad

#### Información general

**Dirección:** Calle Santiago Rusiñol, s/n. (Alquería Albors)

**Teléfono:** 961 337 114

**Correo electrónico:** [universitatpopular@valencia.es](mailto:universitatpopular@valencia.es).

#### Horario de atención al público:

- Martes de 15:30 a 17 h
- Jueves de 9:30 a 13 h

### El horario puede ir variando.

Situado en calle con pavimento homogéneo con desniveles.

### Aparcamiento

Reservada una plaza pública para PMR en la calle Santiago Rusiñol, n.º 7, de 400 cm x 200 cm, con señalización vertical y horizontal. Acceso sin desnivel hasta la Universidad Popular, con rebajes en las aceras.

Reservada una plaza pública para PMR en la calle Santiago Rusiñol, n.º 10, de 600 cm x 200 cm, con señalización vertical y horizontal. Acceso sin desnivel hasta la Universidad Popular, con rebajes en las aceras.

Estación de Valenbici en la calle San Juan Bosco, a la altura de la Universidad.

Aparcamiento de bicicletas en la misma puerta de la Universidad.

## Acceso

Para llegar a la puerta de acceso existen desniveles.

Rampa con más de 10 m de longitud, más de 200 cm de ancho y 3,4% de inclinación media. Con zócalo de protección en ambos lados exceptuando en un lado al final de la rampa. Sin pasamanos.

Puerta de acceso precedida de rampa de 7,3% de inclinación, 37 cm de longitud y 200 cm de ancho.

Para llegar a la puerta de acceso existen desniveles.

Rampa con más de 10 m de longitud, más de 200 cm de ancho y 3,4% de inclinación media. Con zócalo de protección en ambos lados, exceptuando en un lado al final de la rampa. Sin pasamanos.

Puerta de acceso precedida de rampa de 7,3% de inclinación, 37 cm de longitud y 200 cm de ancho.

Portón de acceso de doble hoja con más de 200 cm de ancho libre de paso. Tras la puerta, existen tres felpudos no anclados.

## Movilidad interior

El edificio cuenta con dos plantas y una entreplanta. A la planta superior se puede acceder mediante escaleras y ascensor y a la entreplanta solamente mediante escaleras. La planta baja cuenta con varias alturas.

Pavimento no homogéneo (cuenta con suelo adoquinado, de madera, liso, y suelo de cristal para ver el suelo antiguo).

La planta baja está dividida en dos partes debido al desnivel:

- Zaguán 1, ubicado nada más entrar.
- Zaguán 2, ubicado bajando las escaleras. Este es el que conecta con el resto del edificio.

Desde el zaguán 1 podemos acceder a la primera aula situada a la izquierda y al punto de atención que está ubicado a la derecha, al que se accede a través de escaleras con itinerario no accesible.

Al zaguán 2 se accede mediante escaleras o ascensor hidráulico, cuyo uso está permitido hasta 200 kg, y bajo autorización del responsable del centro, que puede encontrarse fuera del edificio.

El ascensor hidráulico mide 106 cm de largo y 77 cm de ancho, sin contar una rampa que se despliega una vez está bajo, que mide 18 cm de largo.

Desde el zaguán 2 tenemos acceso a la escalera principal, que conecta con la entreplanta y la primera planta, al ascensor, a la sala de lectura, a la Sala de Exposiciones y a la zona del molino antiguo donde se conserva la estructura original del edificio y se puede ver uno de los molinos antiguos que tenía el edificio restaurado.

Itinerario no accesible al molino a través de escaleras y una pequeña pendiente.

Desde esta planta, también se accede a los aseos de hombre y mujer, siendo el de mujer el aseo adaptado para PMR.

En la entreplanta se encuentra el aula destinada a informática y aseos para hombres y mujeres no adaptados.

La primera planta es una sala diáfana sin obstáculos a excepción de las columnas originales del edificio.

En todo el edificio, pasillos con más de 120 cm de ancho con estrechamientos puntuales de 85 cm. Con pavimento homogéneo y antideslizante.

## Escaleras

El edificio cuenta con la escalera al punto de atención, la escalera entre los dos zaguanes, la escalera a la zona del Molino junto a la Sala de Exposiciones y la que conecta con la primera planta.

La escalera del punto de atención tiene 3 escalones, 25 cm de huella, 19 cm de alto y tiene más de 120 cm de ancho.

Sin bocel, con zócalo de protección a ambos lados, sin pasamanos.

La escalera que conecta zaguán 1 y zaguán 2 tiene 6 escalones, con 30 cm de huella y 17 cm de altura, con más de 200 cm de ancho. Sin zócalo de protección, sin bocel y con pasamanos a un lado de la escalera y a una altura comprendida entre los 90 cm y los 100 cm.

La escalera principal está dividida en 4 tramos, desde la planta baja, el primero cuenta con 10 escalones, el segundo con 6, el tercero con otros 6 y el cuarto tiene 3 escalones.

Todos los escalones son regulares y tienen las mismas medidas, 29 cm de huella, 18 de alto y cuentan con un ancho de 115 cm. Con zócalo de protección a ambos lados, sin bocel, con pasamanos situado a una altura de 106 cm y sin señalización tactovisual.

La escalera del molino restaurado cuenta con 3 ó 4 escalones con 36 cm de huella y 18 cm de altura.

## Ascensor

Ascensor panorámico que se activa mediante llave que está colocada de manera permanente a una altura de 98 cm. Tiene un ancho libre de 87 cm para acceder al interior. Cabina de 100 cm x 160 cm. Los botones están situados a una altura comprendida de 90 y 102 cm. Dispone de pasamanos situado a 94 cm. El indicador luminoso del piso está a una altura comprendida entre 172 y 177 cm.

## Recepción

El punto de atención se encuentra en la parte derecha tras acceder al centro. Solo se puede subir mediante la escalera con itinerario no accesible. El pasillo de acceso tiene un estrechamiento de 90 cm. La puerta del despacho es de cristal, con 85 cm de ancho libre de paso y está permanentemente abierta cuando está la persona responsable.

## Molino antiguo

Esta zona es contigua a la Sala de Exposiciones y se puede acceder mediante una escalera situada en ese lado y por una rampa desde el zaguán 2.

Pavimento no homogéneo con imperfecciones debido a que es el original del centro.

La rampa de acceso tiene 65 cm de largo y 85 de ancho, con una inclinación de 8,2%. Sin pasamanos.

## Aulario

El centro tiene 4 aulas, 2 estándar situadas en la planta baja, 1 de informática situada en la entreplanta y 1 de actividades que está situada en la primera planta. Todas las aulas permanecerán cerradas mientras no se esté dando clase.

Hay espacio libre de paso de más de 150 cm en toda la sala, puesto que las mesas están pegadas contra la pared, a excepción de la del profesor que genera un estrechamiento puntual de 110 cm, sin obstáculos.

## Sala de Exposiciones

En ella se realizan presentaciones, proyecciones audiovisuales y charlas. Esta sala es abierta y contigua al zaguán 2.

Para acceder hay una leve pendiente con una inclinación de 3,7% y más de 200 cm de ancho y 100 cm de largo.

La pantalla donde se proyectan las imágenes está a una altura de 120 cm.

Hay mobiliario removible compuesto por sillas, se reserva una zona para PMR.

Cuenta con dos tipos de suelo, el liso que ocupa la mayoría del espacio y conserva parte del suelo original restaurado.

### **Sala de lectura**

La sala de lectura es un pequeño espacio al que se accede de manera libre. No cuenta con puerta de acceso.

Para acceder hay un estrechamiento de 90 cm. Pavimento homogéneo, puede haber mobiliario obstaculizando el itinerario.

### **Aseo adaptado**

El aseo adaptado para PMR está ubicado en la planta baja y es el de mujeres.

Está señalizado mediante símbolo homologado. La puerta es de 85 cm de ancho de apertura hacia el interior del aseo mediante manilla que está a una altura de 98 cm.

Permite apertura desde el exterior mediante llave. Iluminación sin temporizador mediante interruptor situado a una altura de 110 cm. Lavabo sin faldón ni pedestal situado a una altura de 85 cm, con altura libre inferior de 65 cm y 30 cm de fondo. Con grifo monomando.

Espejo no inclinado con borde inferior de 130 cm de altura. En el interior del aseo, es posible dibujar una circunferencia completa de más de 150 cm. No dispone de alarma ni sistema de aviso.

Espacio de acceso al inodoro de 80 cm por la izquierda, 30 cm por la derecha y 110 cm por delante. El inodoro tiene una altura de 65 cm.

Dispone de barras de apoyo a cada lado del inodoro, una fija y otra abatible. La barra fija está situada a una altura de 82 cm. La barra abatible está a una altura comprendida entre 60 y 80 cm. Distancia entre barras de 73 cm.

### **Acceso**

Para llegar a la puerta de acceso existen desniveles.

Rampa con más de 10 m de longitud, más de 200 cm de ancho y 3,4% de inclinación media. Con zócalo de protección en ambos lados exceptuando en un lado al final de la rampa. Sin pasamanos.

También se puede acceder mediante tres escaleras situadas alrededor de la puerta de acceso con un tramo, 4-5 escalones cada una, con 30 cm de huella y 15 cm de altura.

Con bocel y con zócalo de protección a ambos lados, exceptuando una de las escaleras que tiene solo a un lado.

Dos de las escaleras disponen de pasamanos, uno sencillo y otro doble, situado a 104 cm el sencillo y el doble 51-109 cm de altura.

Puerta de acceso precedida de rampa de 7,3% de inclinación, 37 cm de longitud y 200 cm de ancho.

Portón de doble hoja de apertura permanente cuando la Universidad está abierta con más de 100 cm por hoja.

## Movilidad interior

El edificio cuenta con dos plantas y una entreplanta. A la planta superior se puede acceder mediante escaleras y ascensor, y a la entreplanta solamente mediante escaleras.

La planta baja está dividida en dos partes, debido al desnivel:

- Zaguán 1, ubicado nada más entrar.
- Zaguán 2, ubicado bajando las escaleras. Este es el que conecta con el resto del edificio.

Desde el zaguán 1 podemos acceder a la primera aula situada a la izquierda y al punto de atención que está ubicado a la derecha, al que se accede a través de escaleras con itinerario no accesible.

Al zaguán 2 se accede mediante escaleras o ascensor hidráulico.

En cada planta, itinerario libre de obstáculos y de elementos voladizos sin señalizar.

Pavimento con cejas, antideslizante y no homogéneo.

Existen señales informativas con pictogramas contrastados.  
Iluminación homogénea.

## Escaleras

La escalera del punto de atención tiene 3 escalones, 25 cm de huella, 19 cm de alto y tiene más de 120 cm de ancho. Sin bocel, con zócalo de protección a ambos lados, sin pasamanos. La escalera que conecta zaguán 1 y zaguán 2 tiene 6 escalones con 30 cm de huella y 17 cm de altura, con más de 200 cm de ancho. Sin zócalo de protección, sin bocel y con pasamanos a un lado de la escalera y a una altura comprendida entre los 90 cm y los 100 cm.

La escalera principal está dividida en 4 tramos, desde la planta baja, el primero cuenta con 10 escalones, el segundo con 6, el tercero con otros 6 y el cuarto tiene 3 escalones. Todos los escalones son regulares y tienen las mismas

medidas, 29 cm de huella, 18 de alto y cuentan con un ancho de 115 cm. Con zócalo de protección a ambos lados, sin bocel, con pasamanos situado a una altura de 106 cm y sin señalización tactovisual.

La escalera del molino restaurado cuenta con 3 ó 4 escalones con 36 cm de huella y 18 cm de altura.

### **Ascensor**

Ascensor panorámico con botones contrastados, en braille y con altorrelieve. Cuenta con señales sonoras que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento. Cuenta con señal de alarma sonora e interfono.

### **Recepción**

Dispone de un punto de atención totalmente acristalado, con señalización visual de alto contraste.

Se accede mediante escalera.

### **Molino antiguo**

Pavimento no homogéneo con imperfecciones debido a que es el original del centro.

La rampa de acceso tiene 65 cm de largo y 85 de ancho, con una inclinación de 8,2%. Sin pasamanos.

### **Aulario**

El centro tiene 4 aulas, 2 estándar situadas en la planta baja, 1 de informática situada en la entreplanta y 1 de actividades que está situada en la primera planta. Todas las aulas permanecerán cerradas mientras no se esté dando clase.

Las puertas de todas las aulas son de cristal, con señalización visual de alto contraste.

Hay espacio libre de paso de más de 150 cm en toda la sala, puesto que las mesas están pegadas contra la pared, a excepción de la del profesor que genera un estrechamiento puntual de 110 cm, sin obstáculos.

### **Sala de Exposiciones**

En ella se realizan presentaciones, proyecciones audiovisuales y charlas. Esta sala es abierta y contigua al zaguán 2.



Para acceder, hay una leve pendiente con una inclinación de 3,7% y más de 200 cm de ancho y 100 cm de largo.

La pantalla donde se proyectan las imágenes tiene alto contraste.

Puertas de las sala contrastadas con respecto a la pared.

### Sala de lectura

La sala de lectura es un pequeño espacio al que se accede de manera libre.

Pavimento homogéneo, puede haber mobiliario obstaculizando el itinerario.

### Aseo

Aseos de hombres y mujeres, señalizados con pictogramas homologados de alto contraste situados a 172 cm de altura. Puerta de aseo contrastada con respecto a la pared.

Iluminación homogénea sin temporizador.

### Movilidad interior

Con información escrita de los servicios prestados. Existen paneles informativos con pictogramas o textos cortos señalizando espacios e itinerarios.

Punto de atención al cliente ubicado en la planta baja totalmente acristalado que permite comunicación visual con el interior.

### Recepción

El punto de atención está totalmente acristalado y permite comunicación visual con el interior.

### Ascensor

Con indicador de parada e información visual en la cabina y en el exterior. Puerta totalmente acristalada.

### Aulario

Todas las puertas de las aulas son acristaladas y permiten comunicación visual con el interior.

### Aseo

Con sistema visual libre/ocupado.

Con banda libre inferior en cabina.