

OCUPACIÓN PALAU DE LA EXPOSICIÓN SEGÚN DBSI

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes - 2. Cálculo de la ocupación - Tabla 2.1

- PLANTA 0:

SALA	SUP.	m2/persona DBSI		OCUPACIÓN DBSI	AFORO LIMITADO
SALA I/B3	107 m2	Uso múltiple	1	107	
		Teatro	0,5	214	
		Mesas	1,5	72	
SALA II/B4	41 m2	Uso múltiple	1	41	
		Teatro	0,5	82	
		Mesas	1,5	28	
SALA III/B5	103 m2	Uso múltiple	1	103	
		Teatro	0,5	206	
		Mesas	1,5	69	
ANTESALA O SALA DE CONFERENCIAS	109 m2	Uso múltiple	1	109	
		Teatro	0,5	218	
		Mesas	1,5	73	
ANTESALA Y VESTIBULO B3	152,77 m2	Uso múltiple	1	152	
		Teatro	0,5	304	
		Mesas	1,5	102	
PATIO	346 m2	Uso múltiple	1	346*	248
		Teatro	0,5	692*	248
		Mesas	1,5	231	

- PLANTA 1:

SALA	SUP	m2/persona DBSI		OCUPACIÓN DBSI	AFORO LIMITADO
SALÓN NOBLE	257 m2	Uso múltiple	1	257	
		Teatro	0,5	514*	257
		Mesas	1,5	172	
ANTESALA	64,14 m2	Vestíbulo general	2	33	
SALON NOBLE Y ANTESALA	321,14 m2	Uso múltiple	1	321*	
		Teatro	0,5	642*	321
		Mesas	1,5	214	

*AFORO LIMITADO POR RECORRIDO DE EVACUACIÓN

- PATIO:

Ancho de puerta más desfavorable 1,24m.
Se limita el aforo a 248 personas por evacuación.

- SALÓN NOBLE Y ANTESALA:

Ancho de puerta más desfavorable 1,72m.
Se limita el aforo a 321 personas por evacuación.