

Percentatge d'aigües residuals que reben tractament secundari

Nom de l'Indicador:

Percentatge d'aigües residuals que reben tractament secundari

Codi:

1153002

Tema:

Característiques Físiques i Medi Ambient

Subtema:

Tractament de residus

Definició i forma de càlcul:

Quocient de la divisió del volum d'aigües residuals que són objecte de tractament secundari entre el volum total d'aigües residuals produïdes a la ciutat l'any de referència.

Fons de la Informació:

Servei del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València

Periodicitat d'Actualització:

Anual

Unitats de mesura:

Expressat en percentatge

Observacions i Interpretació:

Tractament secundari és el procés utilitzat per a reduir la quantitat de matèria orgànica present en les aigües residuals que ja han rebut el tractament primari. Aquest tractament també es coneix com a reducció del DBO5. La nomenclatura DBO5 fa referència a la quantitat d'oxigen emprada pels microorganismes presents per a descompondre la matèria orgànica de les aigües durant un període de 5 dies a 20 °C.
